

# Декларация за съвместимост ЕО



## ПРОИЗВОДИТЕЛ

Наименование: KZWM Ogniocron S.A.

Адрес: Andrychów, ul. Krakowska 83c

Фирмата упомената по-горе потвърждава на собствена отговорност, че механизмът състоящ се от устройство под налягане описан по-долу, отговаря на изискванията на директивата касаеща устройствата под налягане 2014/68/ЕС и нейната транспозиция относно националните закони.

Настоящата декларация е била издадена на абсолютната отговорност на производителя.

## Механизъм от устройствата под налягане

| Описание :  | Прахов пожарогасител         |                        |                                       |                 |                        |                  |               |
|---|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|---------------|
|   | GP-1x<br>ABC/MP              | GP-2x ABC/<br>PM/MP/MM | GP-3x<br>ABC/MP                       | GP-4x<br>ABC/MP | GP-6x<br>ABC/<br>MP/MM | GP-9x<br>ABC/MP  | GP-12x<br>ABC |
| Номер на серията, модела (виж етикета и обозначението <sup>*)</sup> : |                              |                        |                                       |                 |                        |                  |               |
| Капацитет на резервоара / количество на товара (l/kg)                 | 1,05 / 1                     | 2,3 / 2                | 3,5 / 3                               | 5,0 / 4         | 6,7 / 6                | 12,7 / 11,5<br>9 | 15,5 / 12     |
| Налягане на напълнения пожарогасител при 20° C (бара)                 | 12                           | 10                     | 15                                    | 15              | 15                     | 15               | 15            |
| Година на производство :  | 2019                         |                        |                                       |                 |                        |                  |               |
| Приложени хармонизирани норми :                                       | PN-EN 3-8;                   |                        |                                       |                 |                        |                  |               |
| Други технически норми и спецификации:                                | PN-EN 3-7; PN-EN 3-10        |                        |                                       |                 |                        |                  |               |
| Други директиви имащи приложение :                                    | -                            |                        |                                       |                 |                        |                  |               |
| Приложен модул за оценка на съвместимостта :                          | Модел: X                     |                        | PS<br>[бара]                          | PT<br>[бара]    | TS<br>min/max<br>[°C]  |                  |               |
| Механизъм под налягане  | Модул H                      |                        | 17/17,2                               | 25/27           | -30/60                 |                  |               |
| Резервоар   | Модул H                      |                        | 17/17,2                               | 25/27           | -30/60                 |                  |               |
| Клапан  | СПЕ <sup>0</sup> чл.4 § 3    |                        | 17/17,2                               | 25/27           | -30/60                 |                  |               |
| Манометър   | СПЕ чл.4 § 3                 |                        | 17/17,2                               | n/a             | -30/60                 |                  |               |
| Маркуч  | СПЕ чл.4 § 3                 |                        | Минимално разкъсващо налягане 52 бара |                 | -30/60                 |                  |               |
| № на сертификата за съвместимост с разпоредбите на ЕО                 | CE-0062-PED-H-KOG 001-16-POL |                        |                                       |                 |                        |                  |               |

Notified Body : Bureau Veritas S.A. nr 0062 Newtime - 52 Boulevard du Parc - Ile de la Jatte - 92200 Neuilly sur Seine, France.

Коментари: \* Устройството е било обозначено върху етикета с наименованието на модела (GP-xx-xxx-xx), както и на резервоара с номер на производствената партида във формата на година/месец/№ на производствената партида за година/месец, напр. 16/07/13

Определяне на модела и номер на производствената партида осигуряват пълна идентификация на въведеното на пазара изделие.

## ПОДПИС НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ: Станислав Грабовски

ДЛЪЖНОСТ: РЪКОВОДИТЕЛ НА КАЧЕСТВИЯ КОНТРОЛ

Населено място/дата: Андрихов 01.01.2019г



Инспекция по качеството тел. +48 33 875 10 70 в.тр. 119, и-мейл: [s.grabowski@ogniocron.eu](mailto:s.grabowski@ogniocron.eu)

Сервис за пожарогасители тел. +48 33 875 10 70 в.тр. 144, и-мейл: [a.kolowski@ogniocron.eu](mailto:a.kolowski@ogniocron.eu)

<sup>0</sup> СПЕ – Сдружение на Полските Електротехници

## ПРОИЗВОДИТЕЛ

KZWM Ogniocron S.A. – Andrychów, ul. Krakowska 83c Тел: +48 33 875 10 70, Факс: +48 33 875 10 77.

Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт. Той е произведен от най-добрите материали под надзора и контрола на опитни инженери и съответства на всички правила за безопасност в Европейския съюз. Моля, прочетете и спазвайте инструкциите за експлоатация на пожарогасителя, посочени по-долу.

## РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛЯ, ТИП X, маркирани с 0062

### 1. Описание на продукта

Пожарогасителят е съоръжение под налягане, което се състои от заварен цилиндър като основен конструктивен елемент и клапан със сифонна тръбичка.

Цилиндърът на пожарогасителя, използван като контейнер за прахообразния агент, е направена от стомана, с Единен Сертификат за Приемане (РМА) или от материали в съответствие с хармонизираните норми и с директивата.

Клапанът, приложен в пожарогасителя, е произведен от кован месинг и стоманени компоненти. Клапанът е снабден също с връзка за управление с малък спирателен вентил и филтър, затворен с тапа. По искане на клиента в мястото на манометъра може да бъде монтирана тапа. Връзката позволява измерване на действителното налягане в цилиндъра с помощта на манометър.

Работният агент в пожарогасителя GP X е пожарогасителен прах. Върху етикета са отбелязани типа и наименованието на праха.

Агентът, изтласкващ праха, е азот (N<sub>2</sub>) под налягане.

### 2. Обхват на приложение

Преносимият пожарогасител потушава малки пламъци на запалими течности (петрол, газколи, г्रेसи) и газове - пожарогасител от типа ВС. С изключение на горепосочените пожари пожарогасителят от типа ABC може да изгаси пламъци от твърди тела от органичен произход.

Той може да бъде използван за противопожарна защита на сгради и други стационарни обекти, както и в моторни превозни средства, моторни лодки и каравани.

Пожарогасителят може да бъде използван в специфичен температурен диапазон - виж информацията върху етикета.

**Внимание:** Бъдете внимателни, когато гасите електрически устройства - до 1000 V само от разстояние най-малко 1 м или съгласно информацията върху етикета.

### 3. Задействане на пожарогасителя

Допусоченият метод е представен също под формата на символи върху етикета на пожарогасителя:

- свалете пожарогасителя от скобата
- премахнете предпазния щифт
- приближете се до пожара на разстояние около 1-2 м от горящия материал, насочвайки накрайника към източника на пожара
- натиснете клапаниния лост към дръжката
- гасете пожара с праховата струя.

Пожарогасителят трябва да бъде използван във вертикално положение, както е показано на етикета.

### 4. Общи изисквания за безопасност за пожарогасителя.

Пожарогасителят е съоръжение под налягане и в случай на неправилно прилагане може да бъде опасно за живота и здравето.

Пазете далеч от деца!

- Разглобяването на пожарогасители и периодичните проверки могат да бъдат извършвани само от упълномощени служби.
- Пазете пожарогасителите от механични повреди. Не трябва да бъдат ремонтирани повредени цилиндри.
- Пожарогасителят трябва да бъде използван по предназначение и според приложеното ръководство.
- Пазете пожарогасителя от пряко влияние на слънчева светлина или други източници на топлина, както и на други неблагоприятни химически влияния и атмосфера.
- За да избегнете случаен контакт с очите и дихателната система, след сваляне на предпазния щифт не насочвайте накрайника към лицето.
- Препоръчително е да поставяте пожарогасителите в специалните скоби. В моторни превозни средства те трябва да бъдат монтирани в специални скоби, обезопасени срещу падане.
- За основна поддръжка на пожарогасителя използвайте мокра кърпа без почистващи препарати.
- Използването на пожарогасител без или с нечетливи етикет не е разрешено.

### 5. Експлоатация и поддръжка

Пожарогасителят е устройство под налягане с неограничен срок на експлоатация. Въпреки това, поради регламентите за противопожарна защита е необходимо годишно обслужване и поддръжка на пожарогасителя в обслужващи обекти, упълномощени от производителя.

### 6. Гаранционни условия

Производителят на пожарогасител предоставя гаранция за продукт за срок от 12 месеца от датата на продажба, при условие че:

1. Пожарогасителят се използва в съответствие с ръководството за потребителя
2. Няма признаци за механични повреди на пожарогасителя.
3. Не са установени признаци за механична манипулация.

## Смарт Бизнес Офис ЕООД

гр.София,ул. Кукуш 1, Складова база ЕНТЕЛ

тел.+359878194778

[www.avarien-komplekt-kat.com](http://www.avarien-komplekt-kat.com)

[avarienkompлект@gmail.com](mailto:avarienkompлект@gmail.com)

## Гаранционна карта

Тип продукт:

Дата на продажба:

Номер на фактура:

Сервис: Смарт Бизнес Офис ЕООД, гр. София, ул. Кукуш 1, тел. +359878194778

**ГАРАНЦИОННИЯТ СРОК НА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ Е 12 (дванадесет) МЕСЕЦА**

## ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Фирма „Смарт Бизнес Офис“ ЕООД се задължава за своя сметка да отстрани всички производствени дефекти на продадените от нея продукти, проявени по време на гаранционния им срок.

Свооя продажба на продукти, подлежащи на гаранционно обслужване, „Смарт Бизнес Офис“ ЕООД издава гаранционна карта с данните на продукта и гаранционния срок. Гаранционния срок започва да тече от датата на издаване на фактурата и е посочен в гаранционната карта.

Ремонтът по време на гаранционния срок се извършва само след представяне на копие или оригинал на фактура, и изделието е окомплектовано и почиствено.

Гаранционният срок не тече по време на престоя на продукта в сервиса.

По време на престоя на продукта в сервиса, същият не е длъжен да осигурява оборотен продукт. Сервисът не носи отговорност за пропуснати ползи в следствие на престоя на продукта в сервиса за ремонт.

Срокът за извършване на ремонт зависи от сложността му и доставката на резервни части, като максималният срок е 30 работни дни, а минималния не по-малко от 24 часа от датата на приемане за ремонт. Всички ремонти се извършват в сервиса на доставчика. В случай, че продуктът не може да бъде ремонтиран, то се заменя с нов от същият вид. Ако продуктът е спрял от производство или не е наличен в момента, се предлага подобен за замяна или по-добър (нов) с доплащане. За да се извърши замяна на продукта, е необходимо в сервиса да се върне закупеният. Всички тестове и ремонти на рекламираните продукти и устройства се извършват в сервиса на фирма „Смарт Бизнес Офис“ ЕООД, освен ако не е договорено друго. Транспортните разходи до и от сервиса са за сметка на клиента.

След приключване на ремонта клиента се уведомява чрез e-mail или телефонно обаждане. Сервисът не носи отговорност и не съхранява продукти, непотърсени в срок от 30 дни след уведомяването.

**РЕКЛАМАЦИИ**  
За рекламации се приемат продукти в пълна окомплектовка.  
Рекламации се приемат с предоставено копие от документа за покупката на продукта (фактура) гаранционна карта. Повреди по време на транспортиране, неправилно съхранение, неправилна експлоатация, природни бедствия, механични удари или дефекти на продукти с изтекъл гаранционен срок, се отстраняват за сметка на клиента след неговото предварително съгласие.

**ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**Пожарогасители:** предназначени са за оборудване на сгради (жилищни, хотелски, административни, търговски, производствени, селскостопански и с масово събиране на хора и други), съоръжения, инсталации, транспортни средства, селскостопански машини и други.

**Аварийен триъгълник** предназначение: автомобилна задължително се обозначава с предупредителен светлоотразителен триъгълник, който се поставя след автомобила (в лентата, в която се намира, срещу посоката на движение на заобикалящите го ППС), със светеща червена светлина или по друг начин виден за останалите водачи. Предупредителният светлоотразителен триъгълник се поставя (след повредения автомобил) на разстояние не по-малко от 30 метра (в пътна лента, заета от автомобила), и срещу посоката на движение на заобикалящите превозни средства. Ако повредата е настъпила на автомагистрала, скоростен път или пътища с разрешена скорост на движение над 90 km/h, предупредителният светлоотразителен триъгълник се поставя на разстояние не по-малко от 100 метра след автомобила.

**Светлоотразителна жилетка:** Водачът и всеки пътник, който се намира на платното за движение (в зоната на повредения автомобил) трябва да носи светлоотразителна жилетка.

**Аптечка:** Предназначена е за оказване на първа помощ на пътя до пристигане на компетентни медицински лица.

**ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ**  
Клиентът може да загуби правата си на гаранционно обслужване в следните случаи:

При опит за ремонт от неоторизирани лица.  
Изтрит или скъсан етикет или гаранционна карта.

Когато не са спазени изискванията за транспорт, съхранение и експлоатация на закупения продукт.

Увреден общ виден вид, счупени или наранени присъединителни елементи, механични повреди, използване не по предназначение.

Видими повреди по продукта.

Повреди вследствие на природни бедствия, механични удари и други, които не биха се проявили при нормална работа на продукта.

При поправки или изменения върху фактурата или гаранционната карта.

В тези случаи продукта се ремонтира за сметка на клиента с неговото предварително съгласие.

**ВНИМАНИЕ:** Подправена гаранционна карта е невалидна. Повредата на продукта в гаранционния срок не е основание за подмяна с нов!